



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail:
osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району
682030, п. Чегдомын, ул. Центральная – 51, этаж 3, каб. 4, тел. 5-14-43, E-mail: mchs-cheg@mail.ru

Предписание N 26/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

**Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 21**

Должностному лицу: Директору МБОУ СОШ № 21

здание (пожарный отсек) класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (здания общеобразовательной организации), категории риска «высокая», используемое (эксплуатируемое) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 21 сельского поселения «Поселок Герби» (далее МБОУ СОШ № 21) (юридический адрес: 682073, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, ул. Школьная 6), место фактического осуществления деятельности юридического лица: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, ул. Школьная 6, правообладатель объекта защиты: МБОУ СОШ № 21 (юридический адрес: 682073, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, ул. Школьная 6).

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Верхнебуреинского района по пожарному надзору майора внутренней службы Юрчик Р.В. № 26 от 23.03.2018 г., статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период: «11» апреля 2018 года с 21 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. (1 рабочий день/1 час. 30 мин.)

проведена плановая проверка Государственным инспектором Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Кинваню Юрием Владимировичем территорий, зданий МБОУ СОШ № 21, расположенных по адресу: 682073, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, ул. Школьная 6.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты

совместно с Директором МБОУ СОШ № 21 Штэпа Натальей Николаевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок	Отметка
---	-----------------------------------	--	------	---------

п. п.	безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения требований пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Помещения пищеблока входящие в состав МБОУООШ № 21 не выделены от остальной части здания стенами 2-го типа.	ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее ФЗ-123); ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 61 Правил противопожарного режима в российской федерации (далее ППР в РФ); п. 4.17. Свода правил (далее СП) 4.13130.2013; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013.	01.06.2019 г.	
2.	Дверь помещения мастерской (кабинет для трудового обучения) не являются противопожарной второго типа.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 61 ППР в РФ; п. 4.17. СП 4.13130.2013; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013.	01.06.2019 г.	
3.	Выходов на чердак с лестничной клетки осуществляется через люк не являющийся противопожарным 2-го типа.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 61 ППР в РФ; п. 4.17. СП 4.13130.2013; 7.7. СП 4.13130.2013;	01.06.2019 г.	
4.	Эвакуационный выход из подвала, ведущий на общую лестницу, со стороны детского сада, не оборудован тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре или противопожарной дверью.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 61 ППР в РФ; п. 6.9* строительных норм и правил (далее СНиП) 21-01-97*.	01.06.2019 г.	
5.	Подвал не отделен от основной части здания противопожарными перегородками 1-го типа (конструкция лестницы не является препятствием для распространения пожара – в лестнице присутствуют сквозные отверстия).	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 61 ППР в РФ; п. 6.9* строительных норм и правил (далее СНиП) 21-01-97*; п. 4.18, п. 4.17. СП 4.13130.2013;	01.06.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Верхнебурейнского МР
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

«19» апреля 2018 года

Предписание для исполнения получил:


" 19 " 04 2018 г.



Кинваню Ю.В.


(должность, фамилия, инициалы)